

**DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PARAMETRÓW WSKAŹNIKOWYCH WODY PRZEZNACZONEJ DO  
SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.**

Wskaźniki fizykochemiczne:			
L.p.	Parametr wskaźnikowy	Jednostka	Dopuszczalna wartość
1.	Mętność	NTU	≤1
2.	Barwa	mg/l Pt	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (akceptowalna 5).
3.	Odczyn	pH	6,5 - 9,5
4.	Żelazo	µg/l	200
5.	Mangan	µg/l	50

Na podstawie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).